



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омутнинского района
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Омутнинск, ул. К. Либкнехта, д. 8, т. 8 (83352) 2-11-47, ondomut@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области, в лице директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области Храмцовой Светланы Евгеньевны.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Омутнинского района по пожарному надзору – начальника ОНДПР Омутнинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области Невиницына Андрея Николаевича от 19.04.2022 № 23 в период с «11» мая 2022 г. по «24» мая 2022 г.

государственным инспектором Омутнинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Патрушевым Игорем Андреевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Территории и помещений муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МКОУ ООШ д. Ежово Храмцова Светлана Евгеньевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении

			безопасности	
1.	Декларация о требованиях пожарной безопасности не соответствует установленной форме	ч. 8 ст. 64 Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ № 123-ФЗ); прил. № 2 Приказа МЧС России № 171 от 16.03.2020 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.09.2022	
2.	Световое табло «ВЫХОД» над эвакуационным выходом из здания на первом этаже находится в неисправном состоянии (не горит)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 5.1., 5.3 СП 3.13130.2009; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту ППР в РФ);	01.09.2022	
3.	Шлейф № 6 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не работает).	п. 54 ППР в РФ;	01.09.2022	
4.	Шлейф № 9 автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не работает).	п. 54 ППР в РФ;	01.09.2022	
5.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания из расчета 1 средство на 1 дежурного.	п. 30 ППР в РФ;	01.09.2022	
6.	При проведении проверки установлено, что в помещении спортивного зала (первый этаж) АПС находится в нерабочем состоянии (дымовые пожарные извещатели залиты водой, шлейфы АПС имеют механические повреждения).	п 54 ППР в РФ.	01.09.2022	
7.	Система СОУЭ не обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в части защищаемых помещениях здания (кроме помещений: коридоров здания и в части помещений находящихся рядом с местом установки речевых оповещателей СОУЭ).	ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03; п. 4.2 СП 3.13130.2009,	01.09.2022	
8.	Система СОУЭ в помещениях 2-го этажа, спортзала, столовой и дошкольного учреждения включается в ручном режиме через разъемное устройство (выключатель), а не в	ст. 54, ч. 4, 7 ст. 83, ч. 10 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ; п.55 ППР в РФ;	01.09.2022	

	автоматическом от сигнала «Пожар», формируемом ППК охранно-пожарным «ВЭРС-ПК»			
9.	Питание приёмно-контрольного оборудования систем СПС, СОУЭ выполнено не от панели противопожарных устройств (ППУ) и ВРУ здания (фактически питание выполнено от щита осветительного (расположенного в коридоре первого этажа здания)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.10 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;	01.09.2022	
10.	Шлейфы СПС и линии СОУЭ не имеют документов, подтверждающих время сохранения работоспособности кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в условиях воздействия пожара, полученные по результатам испытаний по методике, установленной ГОСТ Р 53316-2009.	ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области
Храмцова Светлана Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

24 " мая 20 22 г.

(подпись)

Государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору Патрушев Игорь Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

“ 24 ” мая 20 22 г.



(подпись)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Мухоморова, 65 г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.ru, телефон доверия ГУ (8332) 64-21-77.